

Российская Федерация
Управление образования администрации
Вышневолоцкого городского округа
Тверской области
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Дом детского творчества»
« 12 » июля 20 21 г.
№ 53

171163 г. Вышний Волочек
ул. Большая Садовая, д. 17-31
тел. 8(48233)6-26-35,
8(48233)6-32-45

В Вышневолоцкую межрайонную прокуратуру
заместителю межрайонного прокурора
юристу 1 класса И.Э. Патракову

Ответ на представление
Вышневолоцкой межрайонной прокуратуры от 05. 2020 № 15-21
«Об устранении нарушений закона»

Представление «Об устранении нарушений закона» рассмотрено 07.07.2021 в присутствии помощника Вышневолоцкого межрайонного прокурора Румянцевой А.С.

По итогам рассмотрения сообщаем следующее:

- «не проводится регулярное обеззараживание воздуха рециркуляторами. На момент проверки имеется 15 рециркуляторов при проведении занятий в 26 кабинетах».

Действительно, в МБУ ДО «ДДТ» 26 кабинетов для образовательного процесса. В 2020\2021 уч.году кабинетов, где проводятся регулярные (ежедневные) занятия - 19.

Рециркуляторы закреплены за кабинетами.

- «в студии спортивных бальных танцев установлен кудер для обеспечения питьевого режима детей. Мойка кулера с применением дезинфицирующих средств не производится 1 раз в 6 месяцев, что является нарушением п.8.4.4 СанПиН»

Обработка кулера проводится 1 раз в неделю, по понедельникам, в период с 7 до 13 часов согласно п. 4 утвержденного Перечня мероприятий, разработанного с учетом рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 среди работников МБУ ДО «ДДТ» от 15.07.2020. (приложение)

- «в туалете для мальчиков на первом этаже нет бумажного полотенца».

Данное нарушение было устранено в течение пяти минут. Запас расходных средств находится постоянно и регулярно пополняется.


- «в туалете для девочек отсутствует держатель для туалетной бумаги, что является нарушением п.2..4.11 СП 2.4.3648-20».

Бумага находилась не на держателях, а в кармашках, расположенных на перегородках. Нарушение исправлено. Держатели установлены.

- «на момент проверки в туалетах на втором этаже были в неисправном санитарно – техническое оборудование»

Были в неисправном состоянии туалеты 1 у мальчиков, 1 у девочек. Была подана заявка накануне сантехнику. Он работает совместителем на пол ставки, приходит в учреждение по пн, ср, пт. В тот же день, вечером, данная поломка была устранена.

- «не организована индивидуальная работа с работниками по вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма в образовательной организации»



В МБУ ДО «ДДТ» 2 раза в год проводится инструктаж по безопасности, в который, в том числе, включены вопросы и по антитеррористической безопасности. Перед каждым массовым мероприятием проводится инструктаж с ответственными дежурными, назначенными по приказу. На совещаниях и педагогических Советах в разделе «Разное» (без подробного занесения в Протокол) регулярно акцентируется внимание работников на безопасность в работе с детьми и при нахождении в здании.

По результатам замечания учтена необходимость активизации работы с сотрудниками по вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма в образовательной организации с последующей фиксацией в протоколах.

- «ежедневный осмотр территории учреждения не включен в должностные инструкции сторожей, рабочих по обслуживанию здания. Журнал, в котором отражены результаты обхода территории учреждения не ведется.»

Данное нарушение исправлено. Должностная инструкция, утвержденная в 2015 году, утратила актуальность. Утверждена новая должностная инструкция дворника, в которую включена обязанность ежедневного обхода территории. Внесены дополнения в должностную инструкцию сторожа от 2015 года об обходе территории в выходные и праздничные дни. Журнал регистрации обхода территории МБУ ДО «ДДТ» оформлен.

- «не производится периодическая (1 раз в месяц) комиссия проверка складских помещений»

В Плана проведения антитеррористических мероприятий МБУ ДО «ДДТ» на 2020/2021 уч.г. опечатка (ошибка): плановая комиссия проверка складских помещений проводится 1 раз в год. Данная ошибка будет учтена в 2021/2022 уч.году

- «Территория организации дополнительного образования не обеспечена по всему периметру забором»

На данный момент продолжает вестись работа по установке ограждения на территории МБУ ДО «ДДТ»: изготовлена ПСД, которая прошла уже две проверки в ГБУ «Тверской РЦЦС». После второй проверки, замечания от 06.07.2021 переданы в ООО «СУ-2008», которое занималось изготовлением ПСД, для дальнейшей корректировки.

По итогам проверки вынесено замечание за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей заместителю директора по административно-хозяйственной работе Шаровой Ю.А.

Директор МБУ ДО «Дом детского творчества»



А.Ю. Трунева